



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 115/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №68»
(далее по тексту – МДОУ «Детский сад №68»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедев А.А. № 115 от «08» апреля 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» апреля 2021 года по 11 час. 00 мин. «22» апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении МДОУ «Детский сад №68», осуществляющего деятельность по адресу: 150045, г. Ярославль, ул. Панина, д.27а в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад №68» Сородиной Анны Владимировны, заместителя заведующего МДОУ «Детский сад №68» по АХР Ветровой Натальи Николаевны (указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении подвала не заделано негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
2.	Не оборудованы АУПС помещения	п. 54 ППР в РФ	15.04.2022г	

	тамбуров эвакуационных выходов на 1 этаже здания детского сада.	(утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 4 НПБ 110-03*		
3.	В помещении раздевалки воспитателей светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренной конструкцией светильника.	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
4.	В помещении прививочной светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренной конструкцией светильника.	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационного выхода, ведущие из помещений групповой ячейки №1 (находящейся на 1-м этаже здания детского сада), на наружные открытые лестницы).	п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в коридоре у музыкального зала на 2-м этаже здания детского сада стоят декорации	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

