



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича д. 12, тел.: (4852) 561158; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 180/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68»

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «24» мая 2018 года № 180, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в период с «18» июня 2018 года по «26» июня 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Наталией Викторовной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 68», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Панина д. 27а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей Волковой Галины Владимировны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ст. 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 33.43 ППР в РФ, п. 6.22СНиП 21-01-97*, п. 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95*. п. 7.104, 7.105, 7.108 СП 52.13330.2011	20.11.2019	

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6, 78, 144 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

1) выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и расчетом величины пожарного риска;

2) выполнением в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;

3) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июня 2018 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующая МДОУ «Детский сад № 68» Волкова Г.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» июня 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору