



СОГЛАСОВАНО
Председатель, СТК:

Постникова Е.И.

« 20 » октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 68»




Е.В. Волкова
« 20 » октября 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в учреждении

Разрабатывается на основании требований к инструкциям о мерах пожарной безопасности.

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях должна быть надпись о назначении помещения и указано место хранения ключей.
- 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Около крана должно находиться устройство для облегчения открывания крана.
- 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Перемотка рукавов на новую складку должна производиться 1 раз в год.
- 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. На них белой краской наносится порядковый номер огнетушителя в образовательном учреждении. На каждый огнетушитель должен быть эксплуатационный паспорт.
- 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем. При наличии в учреждении 50 человек и более к плану эвакуации разрабатывается инструкция по организации эвакуации детей,

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения ближе 50 метров от здания.

2.2. Курить в неустановленных местах.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

В случае обнаружения места возгорания, или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.)

3.1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану **01**, или **56-11-35**, либо в единую службу спасения **112**. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возгорания, свою фамилию.

3.2. Поставить в известность руководителя;

- 3.3. Не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- 3.4. Не допускать паники;
- 3.5. Принять меры по эвакуации детей вместе с прикрепленными к группе сотрудниками. Количество детей сверять по табелям посещаемости;
- 3.6. Действовать по утвержденной инструкции, согласно плана эвакуации;
- 3.7. Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания окон во избежание распространения огня и дыма;
- 3.8. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током;
- 3.9. Собственными силами приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения;
- 3.10. Перед уходом проверить помещение на наличие детей.