

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1132**  
**об устранении выявленных нарушений**

«16» декабря 2019г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68», ИНН 7602024259, ОГРН 1027600509970**

**на основании акта проверки № 1728 от 16.12.2019г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины, трещины) на въездах и входах территории детского сада, что является небезопасным для детей образовательного учреждения, что является нарушением п. 3.21.
2. Учебные доски в групповых не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9.
3. Отмечаются дефекты потолка и стен (следы протечек, местами выпадение рустов) в раздевальных группах №№ 7, 4 и № 9, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.1. и п. 5.4.
4. Отмечаются дефекты стены (по всей стене выпадение рустов в виде дырок) в спальне группы раннего возраста № 2, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1.
5. Отмечаются дефекты стен (местами выпадение глазурованной плитки) в туалетной группы № 3, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.2.
6. Отмечаются дефекты напольного покрытия (линолеума) в спальне (механические повреждения, трещины, дыры) и в туалетной (отсутствие местами глазурованной плитки, сколы) в группе № 3, в групповой групп № 4 и № 6, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является небезопасным для детей раннего возраста, что является нарушением п. 5.5.
7. В буфетной группы раннего возраста № 2 отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для мытья столовой посуды, что является нарушением п. 13.14.
8. Частично в групповых помещениях отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов или выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п. 8.3.
9. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (отдельное окно в групповой группе № 6), что является нарушением п. 4.16.
10. Не осуществляется контроль за эффективностью работы вентиляционной системы на пищеблоке (не представлен акт ревизии вентиляционной системы на пищеблоке). Не оборудована локально вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения: электрическая плита, что является нарушением п. 8.1. и п. 13.4.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Принять меры по асфальтированию въездов и входов территории дошкольной образовательной организации.

2. Обеспечить учебные доски в групповых равномерным искусственным освещением.
3. Принять меры по устранению дефектов потолка и стен в помещениях образовательной организации.
4. Принять меры по устранению дефектов напольного покрытия в помещениях образовательной организации.
5. Установить в буфетной группы раннего возраста № 2 гибкий шланг с душевой насадкой для мытья столовой посуды.
6. Принять меры по установке ограждающих устройств отопительных приборов, которые должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
7. Остекление окна в групповой группе № 6 выполнить из цельного стеклопалотна.
8. Провести ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционной системы на пищеблоке.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68», ИНН 7602024259, ОГРН 1027600509970

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 01.11.2021г.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Руководитель Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской  
области**

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А

Предписания получил(а):  
«14» декабря 2019г.



**Звягин А.М.**

*Т.А.*

*Куримова Е. Е.*  
Ф.И.О